



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ярославской области)**

ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль, 150000
Телефон 30-04-41, 79-08-71 Факс 79-08-73 (код 8-4852)
Телетайп 217149 «Трековый»
E-mail: info@76mchs.gov.ru

Директору
ГБУ СО ЯО «Красноперекопский
Психоневрологический Интернат»

М.В. Филипповой

kpni450367@mail.ru

31.07.2024 № ИВ-146-26-16
На № _____

1. 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 31 » июля 2024 г.

г. Ярославль

Заместитель главного государственного инспектора Фрунзенского, Красноперекоского и Заволжского районов г. Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович (отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Фрунзенскому, Красноперекоскому и Заволжскому районам г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12), рассмотрев постановление об административном правонарушении № 2 от «30» июля 2024 года в отношении юридического лица: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Красноперекопский психоневрологический интернат» (далее по тексту - ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат»), юридический адрес: 150002, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д. Парковый, д. 7, тел.\факс.: 8(4852) 45-03-67, ОГРН 1027600789116, ИНН 7605009629, КПП 760401001.

Материалами дела установлено, что

В период с 11 час. 00 мин. «11» июля 2024 года по 15 час. 00 мин. «22» июля 2024 года в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Красноперекопский психоневрологический интернат», осуществляющего деятельность по адресу: 150002, Ярославская область, г. Ярославль, пр-д. Парковый, д. 7, на основании решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от 27.06.2024 года № 2406/146-76/126-П/РВП проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований: Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» (принят Государственной думой 04.07.2008г.) (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ»), правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее – ППР в РФ), а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Не предоставлен сертификат по пожарной безопасности на дверь, разделяющую помещение складского назначения Ф5.2 "Сестра хозяйка" площадью более 10 м.кв, от помещений интерната Ф1.1.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон Ф3-123) ст. 88 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 2(1)
2.	Уровень звука систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях ГБУ СО ЯО «Красноперекоский психоневрологический интернат» по адресу: г. Ярославль, Парковый проезд, д. 7, а именно: новый корпус, помещение 1 этаж, кабинет сестры хозяйки, 1 этаж, парикмахерская, 1 этаж, пищеблок, коридор у пробной, 2 этаж, кухня, 2 этаж, тамбур у кухни; ТВЦ Кабинет руководителя при швейной мастерской.	ППР в РФ п. 2(1), п.4.1 СП 3.131302009
3.	Речевые оповещатели в коридоре пищеблока (склад овощей) (2 шт.), в коридоре у комнаты №22 и в холле в отделении милосердии на 1 этаже, в обеденном зале (новая СОУЭ) на 2 этаже, в коридоре у мастерской ТВЦ находятся в неработоспособном состоянии	ППР в РФ п.54
4.	Соединительные линии СПС и СОУЭ проложены кабелем с типом исполнения FRLS и FRHF вместо кабеля FRLSLTx (за исключением коридора общего женского отделения). ГОСТ 31565-2012 табл. 2, проект № АПС-СОУЭ-167-12.20.	ППР в РФ п.54
5.	Соединительные линии СПС проложены совместно с силовыми кабелями в одном лотке в коридоре реабилитационного отделения.	ППР в РФ п. 2(1), СП 6.13130.2021 п. 6.6

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений.

В течение 1-го (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 рублей до 5000 рублей.

Представление получил _____



дата, подпись

Гонозов М.А.
(расшифровка подписи)

ФИО

представление
направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)